



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U24050), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь  
БИК 045773001, ОКПО 01939268

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB87

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
Южного филиала ФБУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае"

*(Подпись)*  
27 августа 2018 г.

Т.Н. Андрива

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8728

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ломовского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Россия, 617534, Пермский край, Уинский район, д. Ломь, ул. Школьная, д. 3.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** разводящая сеть по адресу: Пермский край, Уинский район, д.Митрохи, ул.Центральная, 25.
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 22.08.2018 с 13:20 до 13:30  
Ф.И.О., должность: Мансурова Л. С., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 22.08.2018 18:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 (ISO 5667-1:2006, NEQ) (ISO 5667-2:1991, NEQ) (ISO 5667-3:2003, NEQ) "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (ISO 19458:2006, MOD)".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, муниципальный контракт № ЧК00188-Д от 16.01.2018 г., вх. № 2026-ЮФ от 16.11.2017г.

Отбор произведён после предварительного обжига крана и слива воды продолжительностью 10 минут, ёмкость для отбора проб на хим.анализ 2 раза ополоснута водой, предназначенной для отбора.

Проба отобрана в присутствии представителя объекта: специалист ЗИО Шафикова М.С.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п.3.3., п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09)

8. **Код образца (пробы):** сгл.мбл.18.8728 окг 3/14

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ449	19/3146 от 09.08.2018	08.08.2019

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 22.08.2018 18:45 Код образца (пробы) 8728 испытания проведены по адресу: 617830, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59 дата начала испытаний 22.08.2018 18:45 дата выдачи результата 27.08.2018 14:20					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Ганицева Н. Ф., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 22.08.2018 18:25 Код образца (пробы) 8728 испытания проведены по адресу: 617830, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59 дата начала испытаний 22.08.2018 18:37 дата выдачи результата 27.08.2018 15:11					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Накарякова Т. И., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мусихина Л. А., Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):  
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
Почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с 20566U24050), р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь  
БИК 045773001, ОКПО 01939268

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Южного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пермском крае»



О. М. Бочкарева

27 августа 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8728-Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 8728 от 27 августа 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Ломовского сельского поселения
2. **Юридический адрес:** Россия, 617534, Пермский край, Уинский район, д. Ломь, ул. Школьная, д. 3.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** разводящая сеть по адресу: Пермский край, Уинский район, д. Митрохи, ул. Центральная, 25.
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, муниципальный контракт № ЧК00188-Д от 16.01.2018 г., вх. № 2026-ЮФ от 16.11.2017г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п.3.3., п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 8728 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3., п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09).

Зав. СЭО \_\_\_\_\_

Селиванов А. М.