



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

15.07.2025

№ 30-01-02-764

**Об установлении зон  
санитарной охраны**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 03 сентября 2012 г. № 756-п, Административным регламентом по предоставлению Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края государственной услуги по установлению, изменению, прекращению существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 14 декабря 2011 г. № СЭД-30-01-03-312, в связи с заявлением Муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа Пермского края «Уинсктеплоэнерго» (ИНН 5953002701, далее – МУП «Уинсктеплоэнерго»), на основании Экспертного заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации от 13 октября 2015 г. № 19, Санитарно-эпидемиологического заключения от 23 октября 2015 г. № 59.01.01.000.Т.000011.10.15

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) для водозаборных скважин №№ 6157, 6158 в отношении проектной документации «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6157, 6158 д. Шарынино Ординского района для водоснабжения с. Суда Уинского района Пермского края» в следующих границах (расстояние между скважинами 100,0 м):

I пояс (общий): неправильный многоугольник с границами, удаленными от устья каждой из скважин в северном, восточном и западном направлении на 50,0 м, в южном направлении на 70,0 м;

II пояс (общий): неправильный овал, вытянутый от условного центра между скважинами вверх по потоку на северо-северо-запад на 271,4 м, вниз по потоку на юго-юго-восток на 70,0 м, шириной 284,3 м;

III пояс (общий): неправильный овал, вытянутый от условного центра между скважинами вверх по потоку на северо-северо-запад на 2404,8 м, вниз по потоку на юго-юго-восток на 70,0 м, шириной 980,5 м.


2. МУП «Уинсктеплоэнерго» подготовить в соответствии с частью 18.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в электронной форме графическое описание местоположения границ, установленных ЗСО, перечень координат характерных точек границ ЗСО для направления их в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Организационно-аналитическому отделу управления правового и организационно-аналитического обеспечения Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края организовать размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства ([www.priroda.permkrai.ru](http://www.priroda.permkrai.ru)), на официальном сайте губернатора и Правительства Пермского края ([www.permkrai.ru](http://www.permkrai.ru)).

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, осуществляющего общее руководство управлением водных ресурсов, управлением минеральных ресурсов.

Министр



Д.М. Беланович